

AFTALE OM MIDLERTIDIG FRAKOBLING AF BRANDSIKRINGSSYSTEMER

Inden arbejdet påbegyndes skal denne aftaleblanket udfyldes og underskrives af den ansvarlige person for brandsikringssystemer, den udførende (egen eller fremmed) håndværker inden arbejdet påbegyndes.

Kunde	Adresse
<input type="text"/>	<input type="text"/>
By	Land
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lokal kontaktperson	
<input type="text"/>	
Mail	Telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vigtig information:

Ifølge Protectors forsikringsbetingelser skal funktionsnedsættelse af brandsikringssystemer håndteres som følger:

- Frakoblinger af detektorer o.l., dele af grupper eller dele af etager / brandsektioner i et brandsikringssystems dækningsområde i **mindre end 24 timer anmeldes og håndteres lokalt** jf. nedenstående foranstaltninger
- Frakoblinger af hele grupper, hele etager / brandsektioner i et brandsikringssystems dækningsområde samt frakobling af hele brandsikringsanlægget i **mere end 24 timer**: skal **meldes til Protector Forsikring** på uw@protectorforsikring.dk samt håndteres jf. nedenstående foranstaltninger

Berørte systemer: (sæt venligst X)

<input type="checkbox"/>	Automatisk sprinkleranlæg	<input type="checkbox"/>	Automatisk brandalarmeringsanlæg	<input type="checkbox"/>	Andet system
Berørt område og den vigtigste drift i dette område:		<input type="text"/>			
Årsag til frakobling (vedligeholdelse, test, reparationer, frost, bygningsarbejder osv.)		<input type="text"/>			

Varighed af frakobling:

				JA	NEJ
Start dato	<input type="text"/>	FRA KL:	<input type="text"/>	Meldt til beredskabet?	<input type="checkbox"/>
Slut dato	<input type="text"/>	TIL KL:	<input type="text"/>	Meldt internt til berørte områdeleder og personale?	<input type="checkbox"/>

For alle typer af frakoblinger skal følgende foranstaltninger gennemføres inden brandsikringssystemer sættes ud af drift:

- Frakoblinger over 24 timer bør undgås muligt – er frakoblingsperioden mindsket mest muligt ?
- Omfanget af arbejdet i forbindelse med sprinkleranlæg er begrænset ved hjælp af midlertidige blindflanger og rørpropper?
- Skal der udføres "Varmt Arbejde" det frakoblede område ? I givet fald skal dette håndteres via DBI's vejledning 10 og jf. Protectors regler og blanket hertil.
- Meddelt at rygning/brug af åben ild er strengt forbudt i det berørte område?
- Andre installerede brandsikringssystemer er kontrolleret og fundet fuldt funktionsdygtige og branddøre er lukkede?
- Korrekt type og tilstrækkelig mængde slukningsudstyr -vand er forberedt og fuldt tilgængeligt?
- Alternativ alarmeringsmetode er beskrevet og alle i det berørte område er orienteret om det?
- Berørte ventiler og lukkeanordninger er tydeligt mærket (f.eks lukket pga. vedligeholdelse)?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Før frakobling med varighed af mere end 24 timer:

- Meddelelse til Protector Forsikring (denne blanket) via email

Underskrift (den ansvarlige medarbejder): _____