

# MIDLERTIDIG FRAKOBLING AF BRANDSIKRINGSSYSTEMER

## Hvad skal overvejes

Frakoblingsperioden og omfanget af frakoblingen skal mindskes mest muligt.

Brandsikringssystemer bør ikke være frakoblet uden for driftsperioden/åbningstiden/arbejdstiden, da de frakoblede områder dermed ikke er overvågede eller under opsyn.

For produktionsområder bør planlagte frakoblinger udskydes, indtil maskineriet og anlægget står stille.

Ved frakoblinger skal der tages hensyn til to tidsmæssige aspekter og omfanget af den midlertidige frakobling af et brandsikringssystem eller dele heraf:

Frakoblinger i **mindre end 24 timer** håndteres internt:

- Frakoblinger af detektorer o.l., dele af grupper eller dele af etager / brandsektioner i et brandsikringssystems dækningsområde i **mindre end 24 timer** (f.eks. ifm. planlagt rutine vedligeholdelse) **håndteres internt** jf. kravene i blanketten "*Aftale om midlertidig frakobling af brandsikringssystemer*" (medmindre andet er angivet i vilkårene i forsikringspolice)

Frakobling af i **mere end 24 timer** skal anmeldes til Protector

- Frakoblinger af hele grupper, hele etager / brandsektioner i et brandsikringssystems dækningsområde samt frakobling af hele brandsikringsanlægget i **mere end 24 timer** skal godkendes af **Protector Forsikring og håndteres** ved brug af blanketten "*Aftale om midlertidig frakobling af brandsikringssystemer*".

## Kompenserende foranstaltninger

Uanset tidsmæssig periode af frakoblingen skal ansvarlig medarbejder implementere forskellige foranstaltninger og procedurer som compensation for at et brandsikringssystem eller en dele heraf tages midlertidigt ud af drift uanset varighed, således at brandsikkerheden ikke kompromitteres. Disse ledelsesprocedurer er beskrevet i "*Aftale om midlertidig frakobling af brandsikringssystemer*". Formålet med ledelsesprocedurerne er at kompensere for at et brandsikringssystem er frakoblet.

I forbindelse med omfangsrige og/eller langvarige frakoblinger i mere end 24 timer forbeholder Protector Forsikring sig ret til at kræve yderligere kompenserende foranstaltninger. Disse vil blive meddelt som svar på indsendelse af blanketten "*Aftale om midlertidig frakobling af brandsikringssystemer*".

## Dialog med Redningsberedskabet og Protector Forsikring

Protector Forsikring går meget gerne i dialog og rådgiver omkring frakoblinger ift. forsikringskrav.

Bemærk at det lokale Redningsberedskab kan have deres egne krav i forbindelse med midlertidige frakoblinger. Dette bør undersøges nærmere.

## Anmeldelse af midlertidig frakobling over 24 timer

1. Meddelelse om midlertidig frakobling **over 24 timer** skal ske ved udfyldelse af ”*Aftale om midlertidig frakobling af brandsikringssystemer*”
2. Denne skal mailes til Protector Forsikring på følgende adresse: [uw@protectorforsikring.dk](mailto:uw@protectorforsikring.dk)
3. Godkendelse modtages fra Protector Forsikrings risikoingeniør/underwriter
4. Ved retablering af brandsikringsanlægget bedes De om at informere risikoingeniøren/underwriteren at arbejdet er afsluttet og brandsikringsanlægget korrekt tilkoblet. Denne vil risikoingeniøren/underwriteren kvittere for, ved at svare på mailen.

### Brandsikringssystemer:

- Automatisk sprinkler-/vandtåge-/skumsystem
- Hydrant/vandforsyning
- Automatisk gas slukningssystem (Inergen, Argonite, CO<sub>2</sub>)
- Branddetektionssystem - ABA (varme/røgmelder)

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte vores risikoingeniør team:  
Ivana Matas Hansen, tlf. 53 82 24 02  
August Wehnert, tlf. 50 60 58 56  
Thomas Ellegaard, tlf. 27 10 27 30

### Ansvarsfraskrivelse:

Bemærk venligst, at oplysningerne heri kun er blevet givet til dig til generelle informationsformål og betragtes som fortrolige og/eller privilegerede oplysninger, som du ikke må distribuere til nogen tredjepart, helt eller delvist, uden Protectors udtrykkelige skriftlige tilladelse. Selvom der er taget al rimelig omhu for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er omfattende og nøjagtige, giver Protector ingen repræsentationer, garantier eller tilsagn, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til oplysningernes nøjagtighed, pålidelighed, fuldstændighed eller rimelighed. Eventuelle antagelser, meninger og skøn udtrykt i dette dokument udgør Protectors vurdering fra datoen herfor og kan ændres uden varsel. Eventuelle fremskrivninger og/eller foreslåede risikoreducerende løsninger indeholdt i dette dokument er baseret på en række antagelser om eksisterende risikoforhold, og der kan ikke være nogen garanti for, at eventuelle forventede resultater vil blive opnået, eller at der ikke eksisterer andre risici. Protector påtager sig intet ansvar for direkte tab, følgeskader eller andet tab, der opstår som følge af tillid til indholdet af dette dokument, og giver ingen garanti for, at anbefalede afhjælpningsforanstaltninger erstatter eller erstatter lovbestemte forpligtelser.